

水質検査成績書

第 24-03975 号

依頼者 標津郡標津町北2条西1丁目1番3号
標津町長 山口 将 悟 様

2024年 07月 02日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種別 浄水		区分 簡易水道				
採水年月日	2024年07月02日	時間	10時01分	天候	前日 曇 当日 晴	
施設名	川北地区簡易水道					
水源名称	川北地区簡易水道 (川北系)					
採水地点	川北霊園					
採水者	清水 誠 一	所属	一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター			
気温	21.8 °C	水温	9.8 °C	残留塩素	0.4 mg/L	
No.	項目名	結果	値	水質基準	検査方法	定量下限値
01	一般細菌	0	1ml中	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。	標準寒天培地法	-
02	大腸菌	不検出		検出されないこと。	特定酵素基質培地法	-
03	塩化物イオン	4.6	mg/L	200mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法 (酸イオン)	0.2
04	ジェオスミン	<0.000001	mg/L	0.00001mg/L以下であること。	PT-GC-MS法	0.000001
05	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	mg/L	0.00001mg/L以下であること。	PT-GC-MS法	0.000001
06	有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.6	mg/L	3mg/L以下であること。	全有機炭素計測定法	0.3
07	pH値	7.3		5.8以上8.6以下であること。	ガラス電極法	-
08	味	異常なし		異常でないこと。	官能法	-
09	臭気	異常なし		異常でないこと。	官能法	-
10	色度	<1	度	5度以下であること。	透過光測定法	1
11	濁度	<0.1	度	2度以下であること。	積分球式光電光度法	0.1
		以下余白				
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号 (最終改正 令和4年3月31日厚生労働省告示第134号)					
判定	上記の検査項目については水質基準に適合する。					
検査期日	2024年 07月 02日 ~ 2024年 07月 09日					
検査責任者	試験検査部部长 横山 貴 浩					
2024年 07月 09日	水道法第20条登録水質検査機関 登録番号 第29号 建築物飲料水水質検査登録機関 登録番号 北海道第516水第8号 札幌市豊平区平岸1条8丁目6番6号 一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター					

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。

2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第 24-03978 号

依頼者 標津郡標津町北2条西1丁目1番3号
標津町長 山口将悟様

2024年 07月 02日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種別	原水	区分	簡易水道		
採水年月日	2024年07月02日	時間	10時24分		
天候	前日	曇	当日		
曇					
施設名	標津地区簡易水道				
水源名称	ウラップ川				
採水地点	標津浄水場 着水井				
採水者	清水誠一	所属	一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター		
気温	21.2 °C	水温	12.1 °C		
残留塩素	※ mg/L				
No.	項目名	結果値	水質基準	検査方法	定量下限値
01	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	<0.000002 mg/L	PFOS及びPFOAの量の和として0.00005mg/L以下 (暫定)	固相抽出-LC-MS法	0.000002
02	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS)	<0.000001 mg/L	PFOS及びPFOAの量の和として0.00005mg/L以下 (暫定)	固相抽出-LC-MS法	0.000001
03	ペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	<0.000001 mg/L	PFOS及びPFOAの量の和として0.00005mg/L以下 (暫定)	固相抽出-LC-MS法	0.000001
	以下余白				
検査方法 平成15年10月10日健水発第1010001号 (最終改正 令和4年3月31日)					
備考					
検査期日 2024年 07月 02日 ~ 2024年 07月 09日					
検査責任者 試験検査部部长 横山貴浩					
2024年 07月 09日		水道法第20条登録水質検査機関 登録番号 第29号 建築物飲料水水質検査登録機関 登録番号 北海道第56水第8号 札幌市豊平区平岸1条8丁目6番6号 一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター			



- 成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
- 本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

