

水質検査成績書

第 23-10860 号

依頼者 標津郡標津町北2条西1丁目1番3号
標津町長 山口将悟様

2023年 11月 14日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種別	浄水		区分		簡易水道	
採水年月日	2023年11月14日	時間	9時29分	天候	前日	晴
施設名	標津地区簡易水道					
水源名称	標津地区簡易水道(標津北部系)					
採水地点	標津町役場					
採水者	清水誠一	所属	一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター			
気温	3.8	°C	水温	11.7	°C	残留塩素
						0.4 mg/L
No.	項目名	結果	値	水質基準	検査方法	定量下限値
01	一般細菌	0	1ml中	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。	標準寒天培地法	-
02	大腸菌	不検出		検出されないこと。	特定酵素基質培地法	-
03	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	mg/L	シアンの量に関して、0.01mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ吸光度法	0.001
04	塩素酸	<0.06	mg/L	0.6mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法	0.06
05	クロロ酢酸	<0.001	mg/L	0.02mg/L以下であること。	LC-MS法	0.001
06	クロロホルム	0.006	mg/L	0.06mg/L以下であること。	PT-GC-MS法	0.001
07	ジクロロ酢酸	0.003	mg/L	0.03mg/L以下であること。	LC-MS法	0.001
08	ジプロモクロロメタン	<0.001	mg/L	0.1mg/L以下であること。	PT-GC-MS法	0.001
09	臭素酸	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ吸光度法	0.001
10	総トリハロメタン	0.008	mg/L	0.1mg/L以下であること。	PT-GC-MS法	0.001
11	トリクロロ酢酸	0.005	mg/L	0.03mg/L以下であること。	LC-MS法	0.001
12	プロモジクロロメタン	0.002	mg/L	0.03mg/L以下であること。	PT-GC-MS法	0.001
13	プロモホルム	<0.001	mg/L	0.09mg/L以下であること。	PT-GC-MS法	0.001
14	ホルムアルデヒド	<0.003	mg/L	0.08mg/L以下であること。	誘導体化-高速液体クロマトグラフ法	0.003
15	塩化物イオン	5.0	mg/L	200mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法(陰イオン)	0.2
16	蒸発残留物	87	mg/L	500mg/L以下であること。	重量法	10
17	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5	mg/L	3mg/L以下であること。	全有機炭素計測定法	0.3
18	pH値	7.5		5.8以上8.6以下であること。	ガラス電極法	-
19	味	異常なし		異常でないこと。	官能法	-
20	臭気	異常なし		異常でないこと。	官能法	-
21	色度	<1	度	5度以下であること。	透過光測定法	1
22	濁度	<0.1	度	2度以下であること。	積分球式光電光度法	0.1
		以下余白				
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号(最終改正 令和4年3月31日厚生労働省告示第134号)					
判定	上記の検査項目については水質基準に適合する。					
検査期日	2023年 11月 14日 ~ 2023年 11月 29日					
検査責任者	試験検査部部长 横山 貴浩					
	2023年 11月 29日			水道法第20条登録水質検査機関 登録番号 第29号 建築物飲料水水質検査登録機関 登録番号 北海道第56水第8号 札幌市豊平区平岸1条8丁目6番6号 一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター		

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第 23-10861 号

依頼者 標津郡標津町北2条西1丁目1番3号
標津町長 山口 将 悟 様

2023年 11月 14日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種 別		浄水		区 分		簡易水道		
採水年月日	2023年11月14日	時間	12時30分	天 候	前日	晴	当日	曇
施設名	標津地区簡易水道							
水源名称	標津地区簡易水道 (古多糠系)							
採水地点	標津消防団第四分団詰所							
採水者	清水 誠 一	所属	一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター					
気温	3.2 °C	水温	10.0 °C	残留塩素	0.4 mg/L			
No.	項 目 名	結 果 値	水 質 基 準	検 査 方 法	定量下限値			
01	一般細菌	0 1ml中	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。	標準寒天培地法	-			
02	大腸菌	不検出	検出されないこと。	特定酵素基質培地法	-			
03	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001 mg/L	シアンの基に関して、0.01mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ-ストリマ吸光度法	0.001			
04	塩素酸	<0.06 mg/L	0.6mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法	0.06			
05	クロロ酢酸	<0.001 mg/L	0.02mg/L以下であること。	LC-MS法	0.001			
06	クロロホルム	0.005 mg/L	0.06mg/L以下であること。	PT-GC-MS法	0.001			
07	ジクロロ酢酸	0.003 mg/L	0.03mg/L以下であること。	LC-MS法	0.001			
08	ジプロモクロロメタン	<0.001 mg/L	0.1mg/L以下であること。	PT-GC-MS法	0.001			
09	臭素酸	<0.001 mg/L	0.01mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ-ストリマ吸光度法	0.001			
10	総トリハロメタン	0.007 mg/L	0.1mg/L以下であること。	PT-GC-MS法	0.001			
11	トリクロロ酢酸	0.005 mg/L	0.03mg/L以下であること。	LC-MS法	0.001			
12	プロモジクロロメタン	0.002 mg/L	0.03mg/L以下であること。	PT-GC-MS法	0.001			
13	プロモホルム	<0.001 mg/L	0.09mg/L以下であること。	PT-GC-MS法	0.001			
14	ホルムアルデヒド	<0.003 mg/L	0.08mg/L以下であること。	誘導体化-高速液体クロマトグラフ法	0.003			
15	塩化物イオン	5.0 mg/L	200mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法 (陰イオン)	0.2			
16	蒸発残留物	88 mg/L	500mg/L以下であること。	重量法	10			
17	有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.6 mg/L	3mg/L以下であること。	全有機炭素計測定法	0.3			
18	pH値	7.5	5.8以上8.6以下であること。	ガラス電極法	-			
19	味	異常なし	異常でないこと。	官能法	-			
20	臭気	異常なし	異常でないこと。	官能法	-			
21	色度	<1 度	5度以下であること。	透過光測定法	1			
22	濁度	<0.1 度	2度以下であること。	積分球式光電光度法	0.1			
		以下余白						
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号 (最終改正 令和4年3月31日厚生労働省告示第134号)							
判 定	上記の検査項目については水質基準に適合する。							
検 査 期 日	2023年 11月 14日 ~ 2023年 11月 29日							
検 査 責 任 者	試験検査部部长 横山 貴 浩							
 2023年 11月 29日		水道法第20条登録水質検査機関 登録番号 第29号 建築物飲料水水質検査登録機関 登録番号 北海道第56水第8号 札幌市豊平区平岸1条8丁目6番6号 一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター						

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第 23-10862 号

依頼者 標津郡標津町北2条西1丁目1番3号
標津町長 山口 将 悟 様

2023年 11月 14日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種別	浄水		区分		簡易水道		
採水年月日	2023年11月14日	時間	10時58分	天候	前日	晴	
施設名	川北地区簡易水道						
水源名称	川北地区簡易水道 (川北系)						
採水地点	標津町川北生涯学習センター						
採水者	清水 誠 一		所属	一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター			
気温	4.0 °C		水温	9.8 °C		残留塩素	0.3 mg/L
No.	項目名	結果	値	水質基準	検査方法	定量下限値	
01	一般細菌	0	1ml中	1mlの検水で形成される集菌数が100以下であること。	標準寒天培地法	-	
02	大腸菌	不検出		検出されないこと。	特定酵素基質培地法	-	
03	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	mg/L	シアンの量に関して、0.01mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ-紫外線吸収光度法	0.001	
04	塩素酸	0.07	mg/L	0.6mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法	0.06	
05	クロロ酢酸	<0.001	mg/L	0.02mg/L以下であること。	LC-MS法	0.001	
06	クロロホルム	0.005	mg/L	0.06mg/L以下であること。	PT-GC-MS法	0.001	
07	ジクロロ酢酸	0.004	mg/L	0.03mg/L以下であること。	LC-MS法	0.001	
08	ジプロモクロロメタン	<0.001	mg/L	0.1mg/L以下であること。	PT-GC-MS法	0.001	
09	臭素酸	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ-紫外線吸収光度法	0.001	
10	総トリハロメタン	0.007	mg/L	0.1mg/L以下であること。	PT-GC-MS法	0.001	
11	トリクロロ酢酸	0.006	mg/L	0.03mg/L以下であること。	LC-MS法	0.001	
12	プロモジクロロメタン	0.002	mg/L	0.03mg/L以下であること。	PT-GC-MS法	0.001	
13	プロモホルム	<0.001	mg/L	0.09mg/L以下であること。	PT-GC-MS法	0.001	
14	ホルムアルデヒド	<0.003	mg/L	0.08mg/L以下であること。	誘導体化-高速液体クロマトグラフ法	0.003	
15	塩化物イオン	5.1	mg/L	200mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法 (陰イオン)	0.2	
16	蒸発残留物	90	mg/L	500mg/L以下であること。	重量法	10	
17	有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.5	mg/L	3mg/L以下であること。	全有機炭素計測定法	0.3	
18	pH値	7.5		5.8以上8.6以下であること。	ガラス電極法	-	
19	味	異常なし		異常でないこと。	官能法	-	
20	臭気	異常なし		異常でないこと。	官能法	-	
21	色度	<1	度	5度以下であること。	透過光測定法	1	
22	濁度	<0.1	度	2度以下であること。	積分球式光電光度法	0.1	
		以下余白					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号(最終改正 令和4年3月31日厚生労働省告示第134号)						
判定	上記の検査項目については水質基準に適合する。						
検査期日	2023年 11月 14日 ~ 2023年 11月 29日						
検査責任者	試験検査部部长 横山 貴 浩						
 2023年 11月 29日		水道法第20条登録水質検査機関 登録番号 第29号 建築物飲料水水質検査登録機関 登録番号 北海道第56水第8号 札幌市豊平区平岸1条8丁目6番6号 一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター					

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第 23-10863 号

依頼者 標津郡標津町北2条西1丁目1番3号
標津町長 山口 将 悟 様

2023年 11月 14日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種別	浄水		区分				簡易水道	
採水年月日	2023年11月14日	時間	9時02分	天候	前日	晴	当日	晴
施設名	川北地区簡易水道							
水源名称	川北地区簡易水道(茶志骨系)							
採水地点	茶志骨球場給水栓							
採水者	清水 誠 一		所属	一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター				
気温	4.3 °C		水温	10.7 °C		残留塩素	0.4 mg/L	
No.	項目名	結果	値	水質基準		検査方法		定量下限値
01	一般細菌	0	1ml中	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。		標準寒天培地法		-
02	大腸菌	不検出		検出されないこと。		特定酵素基質培地法		-
03	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	mg/L	シアンの量に関して、0.01mg/L以下であること。		イオンクロマトグラフ-ストリウム吸光度法		0.001
04	塩素酸	0.10	mg/L	0.6mg/L以下であること。		イオンクロマトグラフ法		0.06
05	クロロ酢酸	<0.001	mg/L	0.02mg/L以下であること。		LC-MS法		0.001
06	クロロホルム	0.008	mg/L	0.06mg/L以下であること。		PT-GC-MS法		0.001
07	ジクロロ酢酸	0.005	mg/L	0.03mg/L以下であること。		LC-MS法		0.001
08	ジプロモクロロメタン	<0.001	mg/L	0.1mg/L以下であること。		PT-GC-MS法		0.001
09	臭素酸	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下であること。		イオンクロマトグラフ-ストリウム吸光度法		0.001
10	総トリハロメタン	0.010	mg/L	0.1mg/L以下であること。		PT-GC-MS法		0.001
11	トリクロロ酢酸	0.007	mg/L	0.03mg/L以下であること。		LC-MS法		0.001
12	プロモジクロロメタン	0.002	mg/L	0.03mg/L以下であること。		PT-GC-MS法		0.001
13	プロモホルム	<0.001	mg/L	0.09mg/L以下であること。		PT-GC-MS法		0.001
14	ホルムアルデヒド	<0.003	mg/L	0.08mg/L以下であること。		誘導体化-高速液体クロマトグラフ法		0.003
15	塩化物イオン	5.1	mg/L	200mg/L以下であること。		イオンクロマトグラフ法(陰イオン)		0.2
16	蒸発残留物	89	mg/L	500mg/L以下であること。		重量法		10
17	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6	mg/L	3mg/L以下であること。		全有機炭素計測定法		0.3
18	pH値	7.5		5.8以上8.6以下であること。		ガラス電極法		-
19	味	異常なし		異常でないこと。		官能法		-
20	臭気	異常なし		異常でないこと。		官能法		-
21	色度	<1	度	5度以下であること。		透過光測定法		1
22	濁度	<0.1	度	2度以下であること。		積分球式光電光度法		0.1
		以下余白						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号(最終改正 令和4年3月31日厚生労働省告示第134号)							
判定	上記の検査項目については水質基準に適合する。							
検査期日	2023年 11月 14日 ~ 2023年 11月 29日							
検査責任者	試験検査部部长 横山 貴 浩							
 2023年 11月 29日		水道法第20条登録水質検査機関 登録番号 第29号 建築物飲料水水質検査登録機関 登録番号 北海道第56水第8号 札幌市豊平区平岸1条8丁目6番6号 一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター						

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第 23-10864 号

依頼者 標津郡標津町北2条西1丁目1番3号
標津町長 山口 将 悟 様

2023年 11月 14日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種 別		浄水		区 分		簡易水道		
採水年月日	2023年11月14日	時間	12時55分	天 候	前日	晴	当日	曇
施設名	薫別地区簡易水道							
水源名称	薫別地区簡易水道							
採水地点	標津消防団 第二分団詰所							
採水者	清水 誠 一	所属	一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター					
気温	3.0 °C	水温	11.5 °C	残留塩素	0.3 mg/L			
No.	項 目 名	結 果 値	水 質 基 準	検 査 方 法	定量下限値			
01	一般細菌	0	1ml中 1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。	標準寒天培地法	-			
02	大腸菌	不検出	検出されないこと。	特定酵素基質培地法	-			
03	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001 mg/L	シアンの量に關して、0.01mg/L以下であること。	イソクロマトグラフ-ストリマ吸光度法	0.001			
04	塩素酸	<0.06 mg/L	0.6mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法	0.06			
05	クロロ酢酸	<0.001 mg/L	0.02mg/L以下であること。	LC-MS法	0.001			
06	クロロホルム	0.012 mg/L	0.06mg/L以下であること。	PT-GC-MS法	0.001			
07	ジクロロ酢酸	0.006 mg/L	0.03mg/L以下であること。	LC-MS法	0.001			
08	ジプロモクロロメタン	<0.001 mg/L	0.1mg/L以下であること。	PT-GC-MS法	0.001			
09	臭素酸	<0.001 mg/L	0.01mg/L以下であること。	イソクロマトグラフ-ストリマ吸光度法	0.001			
10	総トリハロメタン	0.014 mg/L	0.1mg/L以下であること。	PT-GC-MS法	0.001			
11	トリクロロ酢酸	0.013 mg/L	0.03mg/L以下であること。	LC-MS法	0.001			
12	プロモジクロロメタン	0.002 mg/L	0.03mg/L以下であること。	PT-GC-MS法	0.001			
13	プロモホルム	<0.001 mg/L	0.09mg/L以下であること。	PT-GC-MS法	0.001			
14	ホルムアルデヒド	<0.003 mg/L	0.08mg/L以下であること。	誘導体化-高速液体クロマトグラフ法	0.003			
15	塩化物イオン	4.3 mg/L	200mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法(陰イオン)	0.2			
16	蒸発残留物	75 mg/L	500mg/L以下であること。	重量法	10			
17	有機物(全有機炭素(TOC)の値)	0.8 mg/L	3mg/L以下であること。	全有機炭素計測定法	0.3			
18	pH値	7.3	5.8以上8.6以下であること。	ガラス電極法	-			
19	味	異常なし	異常でないこと。	官能法	-			
20	臭気	異常なし	異常でないこと。	官能法	-			
21	色度	<1 度	5度以下であること。	透過光測定法	1			
22	濁度	<0.1 度	2度以下であること。	積分球式光電光度法	0.1			
		以下余白						
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号(最終改正 令和4年3月31日厚生労働省告示第134号)							
判 定	上記の検査項目については水質基準に適合する。							
検 査 期 日	2023年 11月 14日 ~ 2023年 11月 29日							
検 査 責 任 者	試験検査部部长 横山 貴 浩							
 2023年 11月 29日		水道法第20条登録水質検査機関 登録番号 第29号 建築物飲料水水質検査登録機関 登録番号 北海道第56水第8号 札幌市豊平区平岸1条8丁目6番6号 一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター						

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第 23-10866 号

依頼者 標津郡標津町北2条西1丁目1番3号
標津町長 山口将悟様

2023年 11月 14日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種別	原水	区分	簡易水道					
採水年月日	2023年11月14日	時間	11時50分	天候	前日	晴	当日	曇
施設名	標津地区簡易水道							
水源名称	ウラップ川							
採水地点	ウラップ川水源池							
採水者	清水誠一	所属	一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター					
気温	2.7 °C	水温	4.0 °C	残留塩素	※ mg/L			
No.	項目名	結果値	検査方法	定量下限値				
01	クリプトスポリジウム	0 個/10L	ろ過濃縮(親水性PTFEろ過-ボルテックス剥離)-ウエルスライド染色法	-				
02	ジアルジア	0 個/10L	ろ過濃縮(親水性PTFEろ過-ボルテックス剥離)-ウエルスライド染色法	-				
		以下余白						
検査方法		平成19年3月30日健水発第0330006号(最終改正 平成26年3月31日)						
備考								
検査期日		2023年 11月 14日 ~ 2023年 11月 29日						
検査責任者		試験検査部部长 横山 貴浩						
 2023年 11月 29日		水道法第20条登録水質検査機関 登録番号 第29号 建築物飲料水水質検査登録機関 登録番号 北海道第56水第8号 札幌市豊平区平岸1条8丁目6番6号 一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター						

- 成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
- 本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

